



Funza, 23 de Agosto de 2024

Respetados señores

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**

**Termino de Referencia VA-026-2024**

### **Observaciones Especificaciones técnicas**

Cordial Saludo

Nos permitimos por medio de este documento, presentar las observaciones de carácter técnico que tenemos sobre las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para este proceso.

Requisito: 2 UPS modulares con mínimo 2 módulos de 15kVA cada una, para 30kVA por UPS, para trabajar en redundancia, incluye tarjeta y sistema de control para configuración en paralelo.

Observación: Por favor informar si es posible ofertar UPS con módulos de 20KVA es decir que el sistema paralelo redundante estaría conformado por dos UPS de 40KVA.

Igualmente por favor confirmar si es posible ofrecer dos UPS monobloque de 30KVA en paralelo.

Solicitamos a la entidad confirmar si es posible realizar una visita técnica en sitio.

Agradecemos la atención

Cordialmente,

**Luis Fernando Ruiz Contreras**  
**Representante Legal**